COMUNE DI VERGATO
Provincia di Bologna

Il Sindaco

Vergato, 15 febbraio 2012

A tutti i genitori degli alunni
frequentanti la Scuola Elementare
di Vergato
Scuola Primaria "XXV Aprile 1945"
Via Cavour 51 - Vergato

Oggi, 15 febbraio 2012, nella classe 3A, mentre gli alunni erano in pausa mensa, sono caduti 3 pannelli in fibra minerale, della misura di 50x50 cm, del controsoffitto. L'Amministrazione Comunale, di concerto con le Forze dell'ordine e gli Enti preposti, ha ritenuto opportuno disporre gli accertamenti tecnici di verifica dell'agibilità dell'edificio di via Cavour.
Dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati è emerso quanto segue:

- gli accertamenti eseguiti dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco **hanno escluso la presenza di problemi strutturali dell'edificio**;
- gli accertamenti condotti dal personale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Bologna in ordine ai profili igienico-sanitari hanno evidenziato problemi di salubrità di alcune aule, caratterizzate dalla presenza di un forte e fastidioso odore di calce umida;
- si è evidenziato un problema riconducibile alla tenuta dei pluviali a causa delle avverse condizioni meteorologiche dell'ultimo periodo, ed alla conseguente infiltrazione di acqua nell'edificio.

Dall'analisi complessiva della situazione si è ritenuto, pertanto, di disporre:

- la chiusura delle aule ospitanti le classi 1A, 3A, 5A e 5C e dell'aula di informatica;
- vista la situazione di emergenza creatasi, la Direzione didattica opererà gli opportuni spostamenti delle classi interessate, per garantire il regolare svolgimento delle lezioni.
- a partire dalla giornata di domani una ditta incaricata, munita di apposito cestello elevatore, provvederà ad eseguire gli interventi di pulizia neve e verifica dei pluviali.

Il Sindaco
f.to Sandra Focci